



DIREZIONE OPERAZIONI
Investimenti e Servizi per l'Ambiente
Permitting, Patrimonio e Nuovi Asset

ACEA ATO 2 SpA

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Servizio Commercio e SUAP
Piazza Vittorio Emanuele III, I
00069 Trevignano Romano
PEC: suap@pec.comune.trevignanoromano.rm.it

e, p.c.

Arch. Carini Demetrio
Professionista Incaricato
PEC: demetrio.carini@archiworldpec.it

Oggetto: ID PRATICA SUAP 08652121008-21032019-1350 E CODICE SPORTELLO 5593. Società La Ficoraccia Srl. Variante urbanistica ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 per progetto di una casa di riposo per anziani, in località "La Cupoletta" nel Comune di Trevignano R.no. Avviso di indizione della Conferenza di servizi ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi - Forma semplificata modalità asincrona.

Con riferimento all'oggetto, agli elaborati progettuali trasmessi da Codesto Comune con nota protocollo REP_PROV_RM/RM-SUPRO 0012773/22-02-2023, e premesso che, con nota protocollo n.386709 del 25/08/2020 (allegata), ACEA Ato 2 ha trasmesso il parere di competenza esprimendo nello specifico:

1. dal punto di vista della fornitura idrica **parere non favorevole** per mancanza della rete gestita dalla scrivente, precisando che "(...) a fronte della richiesta dell'Amministrazione Comunale contenuta nella nota prot. 778 del 21 gennaio 2020, di inserire nel redigendo Piano degli Investimenti una condotta idrica di alimentazione dei piani di lottizzazione presenti dal cimitero comunale lungo la Strada Provinciale Settevene Palo I direzione est, la scrivente Società, con nota prot. 236826 del 22 giugno 2020, specificava che tale richiesta non può al momento essere accolta ma potrà essere rivalutata solo a seguito della realizzazione di un nuovo campo pozzi, nella parte alta del Comune in località Pian Solaro, ad oggi inserito nel redigendo Piano Degli Investimenti 2020-2023 (...)".
2. riguardo lo smaltimento dei reflui fognari (acque nere) "(...) **parere favorevole** all'allaccio nella pubblica fognatura esistente su via Settevene Palo I Est (incrocio via Tevere) per una portata media "nera" massima di 0,36 litri/secondo attribuendo, ad ogni posto letto in linea cautelativa, una dotazione idrica di 1000 litri giorno (...)".

Riguardo lo smaltimento delle acque meteoriche la Scrivente ha parimenti prescritto, "con riferimento all'art. 146 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 e all'art. 31 comma 4 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.R.), adottato con deliberazione della Giunta Regionale 2016, n. 819 e approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 23 novembre 2018, (...) la separazione delle acque bianche dalle acque nere, con divieto assoluto di immissione di acque meteoriche di seconda pioggia all'interno della rete fognaria esistente al fine di evitare sovraccarichi idraulici sui collettori di valle esistenti e conseguenti ripercussioni negative sull'ambiente. (...)".

Tutto ciò considerato, da una verifica da parte della Scrivente su quanto pervenuto, si riscontra che gli elaborati trasmessi dal Proponente non differiscono dalla prima versione progettuale riguardo gli aspetti oggetto di espressione della presente nota. Al capitolo "**I - Premessa**" della Relazione Tecnica, difatti, si evidenzia che "(...) Trattasi in particolare, della seconda versione progettuale, a seguito di modifiche resesi necessarie

ACEA ATO 2 SpA


per l'esproprio e prossima realizzazione di una pista ciclabile nella parte dell'area di intervento della prima versione progettuale, antistante la Via Settevene Palo. La presente seconda versione progettuale è analoga alla prima; l'unica differenza consiste nella traslazione del lotto di pochi metri per poter lasciare spazio alla suddetta pista ciclabile (...)".

In merito al sopraindicato intervento descritto al punto 1. relativamente alla realizzazione di nuovo campo pozzi, si precisa che lo stesso è stato inserito nell'elenco degli interventi emergenziali finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico nell'ambito dell'Ocdpc n. 916 del 26/08/2022 della Protezione Civile. Si comunica altresì che è in corso l'iter autorizzativo propedeutico alla realizzazione della suddetta opera le cui tempistiche di realizzazione sono ad esso subordinate

Si conferma quindi il **parere non favorevole** a quanto proposto causa mancanza della rete idrica e, come esplicitato nella precedente nota Acea n.386709 del 25/08/2020, "(...) *nelle more della realizzazione delle succitate opere idriche tese al miglioramento dell'assetto idrico dei territori del comune di Trevignano Romano. (...)*".

Dal punto di vista fognario si ribadisce quanto espresso nella summenzionata nota Acea e trascritta nelle premesse di cui sopra al punto 2.. Si segnala in ultimo che il parere contenuto nella presente nota non costituisce il Nulla Osta Tecnico-Idraulico all'allaccio alla pubblica fognatura in esercizio su via Settevene Palo I Est afferente al depuratore "Cobis" e che tale nulla osta, legato alla capacità residua del depuratore in questione, andrà richiesto a: Acea Ato 2 SpA P.le Ostiense 2, 00154 – Roma, secondo le vigenti procedure consultabili via internet al seguente indirizzo: <https://www.gruppo.aceait/al-servizio-delle-persone/acqua/trova-risolvi/nuovo-allaccio>.

La Responsabile
(Giulia Di Fiore)



Allegati:

1. Nota Acea 386709 del 25/08/2020.

Informativa Privacy: Acea ATO2 S.p.A., con sede legale in P.le Ostiense 2, 00154, Roma, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che i suoi dati personali verranno trattati secondo quanto previsto nell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 sulla Protezione dei Dati ('GDPR'). L'informativa è disponibile all'indirizzo <https://www.gruppo.aceait> e presso gli sportelli commerciali.